

Всеручь в сар.

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ
САЛАУАТ КАЛАҺЫ КАЛА
ОКРУГЫНЫН «33-СӨ КАТНАШ
ТӨРЗӨГЕ БАЛАЛАР БАКСАҺЫ»
МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМ
МӘКТӘПКӘСӘ БЕЛЕМ БИРЕУ
УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ
(МАМББУ № 33 Салауат к.)
Октябрь урамы, 19, Салауат калаһы,
Башкортостан Республика, 453250
Тел./факс (347) 632-80-70
E-mail: mdoy-33@mail.ru
<http://ds33slv.ru>

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 33»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД САЛАВАТ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(МАДОУ № 33 г. Салавата)
Октябрьская ул., 19, г. Салават,
Республика Башкортостан, 453250
Тел./факс (347) 632-80-70
E-mail: mdoy-33@mail.ru
<http://ds33slv.ru>

ОКПО 26802961, ОГРН 1020201992766, ИНН/КПП 0266021094/026601001

15.11.19 № 195
на № _____ от _____

Главному государственному
инспектору по
пожарному надзору по г.Салават
Республики Башкортостан
С.В.Дегтяреву

Уважаемый Сергей Викторович!

В целях выполнения пунктов предписания № 98\1\1 Администрация МАДОУ № 33 г.Салавата сообщает:

1. Новая редакция Декларации пожарной безопасности составлена с учетом замечаний. (п.1. Предписания выполнен)
2. Проведено обучение всех сотрудников по согласованным программам обучения пожарно-технического минимума. (п.2.Предписания выполнен).
3. Повторный противопожарный инструктаж с сотрудниками проведен (п.3. Предписания выполнен)
4. Порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляции определены (п.4. Предписания выполнен)
5. Инструкция о мерах пожарной безопасности переработана с учетом требований. (п.5. Предписания выполнен)
6. Категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зон указаны в цехах и складе пищеблока, прачечной, складе белья, складе кастаньяши, складов наружного хоз.блока, овощехранилища. (п.6. Предписания выполнен)
7. Дверь в горячий цех пищеблока, в прачечную, в тепловой пункт оборудованы устройствами для самозакрывания. (п.7 Предписания выполнен)

8. В группе № 8 дверь эвакуационного выхода оборудована запором, обеспечивающим ее свободное открывание изнутри без ключа. (п.8. Предписания выполнен)
9. В группе № 5 шкаф на пути эвакуационного выхода отсутствует. (п.10 Преписания выполнен)
10. Конструкции запора дверей эвакуационных выходов исправны (п.13 Предписания выполнен).
11. Оборудование для релаксации в педблоке убрано. (п.18 Предписания выполнен).

Заведующий



И.А.Титова

САЛАВАТСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ

ОНД и ПР

Ул. УФИМСКАЯ 40

18.11.2019